



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

14.06. 2019 № 4002 71-12-3-3

На № 99/05 от 31.05.2019.

О монтаже ручных пожарных извещателей

На Ваш запрос сообщаем, что регламентируемое п. 13.13.2 СП5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» расстояние от ручных пожарных извещателей от других органов управления и предметов, препятствующих свободному доступу к извещателю, относятся к органам управления, не связанным с противопожарной защитой объекта, например, кнопкой домового звонка, выключателем света и т. д. Органы управления систем противопожарной защиты, в частности приводной элемент ручного пожарного извещателя, запуска систем дымоудаления, оповещения о пожаре, установок автоматического пожаротушения, целесообразно располагать в непосредственной близости друг от друга, что обеспечивает максимальную эффективность управления данными системами лицами, присутствующими на объекте защиты.

Начальник института

Д.М. Гордиенко