РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ **RU C-RU.АД67.В.00083/19**

ЗАЯВИТЕЛЬ № 0020642

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЗА» (ООО «ВЕЗА»), ОГРН: 1027739487082
Юридический адрес: 141190, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, дом 6, РОССИЯ.
Фактический адрес: 141190, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, дом 6, РОССИЯ,
телефон: +7 495 223-01-92, адрес электронной почты: ems@veza.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЗА» (ООО «ВЕЗА»)
Юридический адрес: 141190, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, дом 6, РОССИЯ.
Фактический адрес: 141190, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, дом 6, РОССИЯ,
телефон: +7 495 223-01-92, адрес электронной почты: ems@veza.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Биквест-Центр" (ОС ООО "Биквест-Центр"), 115088,г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.4 к.4, тел. +7(495) 980-51-17, факс +7(495) 980-51-17, ОГРН 1165005050396, аттестат аккредитации № RA.RU.10АД67 выдан 24.04.2017 года, Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Клапаны обратные противопожарные ПРОК круглого сечения (диаметрами от 355 мм до 1250 мм) и прямоугольного сечения (с габаритными размерами от 300х300 мм до 1250х1250 мм), выпускаемые по ТУ 28.25.12-279-40149153-2019.

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 28.25.12.190

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ) (См. приложение - бланк № 0017304)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № БЦ19-06-03/1 от 03.06.2019 г., № БЦ19-06-03/2 от 03.06.2019 г.
ИЛ ООО "Биквест-Центр", аттестат аккредитации RA.RU.21АН91 от 14.10.2016 г, 140203, г. Воскресенск, ул. Гиганта, дом 2. Акт о результатах анализа состояния производства б/н от 07.05.2019г

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 28.25.12-279-40149153-2019

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 03.06.2019 по 02.06.2022

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — **А.А. Пацевич** (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) — подпись — **Ю.Б. Ненашев** (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.АД67.В.00083/19

(обязательная сертификация)

№ 0017304

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53301-2013	Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость (с Поправкой)	Предел огнестойкости клапана нормально закрытого при установке в проеме ограждающей строительной конструкции или за ее пределами на участке воздуховода с нормируемым пределом: серии ПРОК - EI120

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — А.А. Пацевич (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) — подпись — Ю.Б. Ненашев (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru